

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

*Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione
Progetto: “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e
SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede
Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0)*

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione

23/12/2020

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

**“SERVIZI DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORI
SALE UPS E SOC, SOSTITUZIONE OROLOGIO
ILLUMINAZIONE ESTERNA
SEDE TORTORETO”
(CIG Z242F5B5E0)**

STAZIONE APPALTANTE

ARIC

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

DI SILVESTRO SRL

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0005607/20 Data protocollo 31/12/2020
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0)</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione 23/12/2020</i>

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0)

Impresa: Di Silvestro S.r.l. – Via G. Galilei n.253, 64021 Giulianova (TE)

Contratto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 4818 del 27/11/2020

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 598,00 IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone “L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”;
- considerata la necessità di provvedere alla riparazione dei condizionatori presso la sala UPS e la sala SOC, nonché alla sostituzione dell'orologio digitale 2 canali necessario per il funzionamento del circuito luci che illumina l'area esterna della sede dell'Agenzia;
- preventivi trasmessi dalla società Di Silvestro S.r.l. n. 1476/20G e n.1478/20G del 07/11/2020 ed acquisiti agli atti con Prot. ARIC n. 4705 del 23/11/2020 aventi ad oggetto la riparazione dei condizionatori presso la sala UPS e la sala SOC ed il ripristino dell'illuminazione esterna con sostituzione dell'orologio per un totale pari ad € 598,00 oltre IVA;
- Determinazione n. 225 del 24/11/2020 di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0).

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 729,56 (settecentoventinove/56) IVA inclusa graverà sul Capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 23/12/2020

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 4818 del 27/11/2020, dai relativi preventivi trasmessi dalla società Di Silvestro S.r.l. n. 1476/20G e n.1478/20G del 07/11/2020 ed acquisiti agli atti con Prot. ARIC n. 4705 del 23/11/2020 per un importo di € 598,00 (cinquecentonovantotto/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Società Studio Progetto Sicurezza 81 affidataria del servizio con Determinazione n. 104 del 04/12/2019.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 30 giorni.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l’esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l’esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

I preventivi trasmessi dalla società Di Silvestro S.r.l. n. 1476/20G e n.1478/20G del 07/11/2020 ed acquisiti agli atti con Prot. ARIC n. 4705 del 23/11/2020, di cui all’ordine prot. ARIC n. 4818 del 27/11/2020, prevedevano la fornitura e posa in opera di:

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 23/12/2020

- Per la Sala UPS – Riparazione sistema di climatizzazione con sostituzione scheda madre su unità esterna 1U50, controllo generale e prove di funzionamento;
- Per la Sala SOC – Riparazione sistema di climatizzazione con sostituzione scheda madre su unità esterna 1U50, controllo generale e prove di funzionamento;
- Orologio digitale 2 canali con installazione su circuito luci e programmazione.

per un totale offerto dalla Di Silvestro S.r.l., con sede in Giulianova (TE) Via G. Galilei n.253, di 598,00 (cinquecentonovantotto/00) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura.

La Ditta Di Silvestro S.r.l., ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 4818 del 27/11/2020 risultano sostituiti ed installati:

- Per la Sala UPS – scheda madre su unità esterna di climatizzazione 1U50 con controllo generale e prove di funzionamento;
- Per la Sala SOC – scheda madre su unità esterna di climatizzazione 1U50 con controllo generale e prove di funzionamento;
- Orologio digitale 2 canali con installazione su circuito luci e programmazione.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	<i>Pagina</i> 4 di 7
--	--------------------------------

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: "Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto" (CIG Z242F5B5E0)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 23/12/2020

Con la scorta dell'affidamento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative non autorizzate.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 598,00 (cinquecentonovantotto/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto e secondo la variazione autorizzata senza costi aggiunti per l'Amministrazione;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: "Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto" (CIG Z242F5B5E0)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 23/12/2020

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi relativi alla fornitura e servizio in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 598,00 (cinquecentonovantotto/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 729,56 (settecentoventinove/56) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 598,00 (cinquecentonovantotto/00) alla Ditta Di Silvestro S.r.l. e pari all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto;
- Importo pari ad € 131,56 (centotrentuno/56) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.

Tortoreto Lido, 23/11/2020

Il Dirigente Area Tecnica ARIC

Dott.ssa Daniela Musa

(Firmato Digitalmente)



ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0)</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione 23/12/2020</i>

Documentazione analizzata

- Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARIC n. 4818 del 27/11/2020;
- Determinazione n. 225 del 24/11/2020 di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per “Servizi di riparazione condizionatori sale UPS e SOC, sostituzione orologio digitale illuminazione esterna sede Tortoreto” (CIG Z242F5B5E0);
- Preventivi della società Di Silvestro S.r.l. n. 1476/20G e n.1478/20G del 07/11/2020 ed acquisiti agli atti con Prot. ARIC n. 4705 del 23/11/2020;
- Documento di Trasporto rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. n. 1050/B del 22/12/2020;
- Rapporto di lavoro n. 148/M del 22/12/2020 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro Srl.

Documentazione allegata

- Documento di Trasporto rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. n. 1050/B del 22/12/2020;
- Rapporto di lavoro n. 148/M del 22/12/2020 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro Srl.