

**ARIC**

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

*Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione  
Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle  
batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e  
riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di  
Tortoreto Lido (CIG ZDE343F400)*

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione

01/04/2022

# **CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

*(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)*

**“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI  
SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E RICARICA GAS  
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE RC GROUP E  
RIPARAZIONE MOTORE UTA SALA SOC  
PRESSO LA SEDE DELL’AGENZIA DI TORTORETO LIDO”  
(CIG ZDE343F400)**

**STAZIONE APPALTANTE**

**ARIC**

**SOCIETÀ AGGIUDICATARIA**

**GEST POINT S.R.L.**

 Agenzia Regionale di Informatica e Committenza		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione          Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle          batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e          riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di          Tortoreto Lido (CIG ZDE343F400)</i>
Emesso da:	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione          01/04/2022</i>

Progetto: Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido" (CIG ZDE343F400)

Impresa: Gest Point s.r.l. – Via Casa Santa s.n.c. (Zona Artigianale) – 64011 Alba Adriatica

Contratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 16.150,00 (sedecimilacentocinquanta/00) IVA esclusa

#### PREMESSE

##### Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- i preventivi GPR228.21 del 19/11/2021, GPR229.21 del 19/11/2021 e GPR230.21 del 19/11/2021, trasmessi dalla Società Gest Point S.r.l. ed acquisiti agli atti dell'Agenzia con Prot. n. 5205 del 29/11/2021, che prevedono quanto di seguito dettagliato:
  - o Per RC GROUP Mod. EASY.A.T.200.Z3.N8S matr. M-08-04905 fornitura e sostituzione di:
    - N.01 BATTERIA COND-ED X EASY U8 DX N9070115610;
    - N.01 BATTERIA COND-ED X EASY U8 SX N9070115615;
    - N.01 AZOTO BL.;
    - KG.50 REFRIGERANTE R407C.
  - o Per UTA a servizio della sala SOC:
    - revisione del motore ventilatore di ripresa dell'unità UTA con sostituzione cuscinetti, avvolgimenti elettrici e cinghie trapezoidali.
  - o Per carico automatico dell'impianto idrico in Centrale Termica fornitura e sostituzione di:
    - N.01 71240003 ALIMENTATORE AUTOM.CALEFFI ½ ;
    - N.01 70310030 MANOMETRO 0-6 ATE RAD.
- Determinazione n. 345 del 03/12/2021 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 della procedura denominata "Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle

 <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione  Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle  batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e  riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di  Tortoreto Lido (CIG ZDE343F400)</i>
Emesso da:	Dirigente Tecnico	<b>Data di emissione</b> <b>01/04/2022</b>

batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido" (CIG ZDE343F400) alla Società Gest Point S.r.l..

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 19.703,00 (diciannovemilasettecentotré/00) IVA inclusa graverà sul capitolo 344 riportato in conto Residui del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 sottoscritta digitalmente dalla Società e ritrasmessa all'Agenzia, Prot. n. 5384 del 15/12/2021 per un importo di € 16.150,00 (sedecimilacentocinquanta/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. affidataria del servizio con Determinazione n. 349 del 07/12/2021.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 12 mesi dalla data di consegna ed installazione delle apparecchiature.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

<b>Uso Confidenziale</b> <b>Tutti i diritti riservati</b>	<i>Pagina</i> <b>3 di 7</b>
--	--------------------------------

 Agenzia Regionale di Informatica e Committenza		<i>Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b>  <b>Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido (CIG ZDE343F400)</b></i>
Emesso da:	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> <b>01/04/2022</b>

I preventivi GPR228.21 del 19/11/2021, GPR229.21 del 19/11/2021 e GPR230.21 del 19/11/202 rimessi dalla Società Gest Point S.r.l. ed acquisiti agli atti dell'Agenzia con Prot. n. 5205 del 29/11/2021 prevedono i seguenti interventi:

- Per RC GROUP Mod. EASY.A.T.200.Z3.N8S matr. M-08-04905 fornitura e sostituzione di:
  - N.01 BATTERIA COND-ED X EASY U8 DX N9070115610;
  - N.01 BATTERIA COND-ED X EASY U8 SX N9070115615;
  - N.01 AZOTO BL.;
  - KG.50 REFRIGERANTE R407C.
- Per UTA a servizio della sala SOC:
  - revisione del motore ventilatore di ripresa dell'unità UTA con sostituzione cuscinetti, avvolgimenti elettrici e cinghie trapezoidali.
- Per carico automatico dell'impianto idrico in Centrale Termica fornitura e sostituzione di:
  - N.01 71240003 ALIMENTATORE AUTOM.CALEFFI ½ ;
  - N.01 70310030 MANOMETRO 0-6 ATE RAD.

per un importo totale di € 16.150,00 (sedecimilacentocinquanta/00) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione dell'attività.

La Ditta Gest Point s.r.l. S.r.l. ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, Prot. ARIC n. 5317 del 07/12/2021.

In particolare:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 4 di 7
--	------------------

 Agenzia Regionale di Informatica e Committenza		<i>Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b>  <b>Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido (CIG ZDE343F400)</b></i>
Emesso da:	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> <b>01/04/2022</b>

- In data 24/01/2022 è stato effettuato lo smontaggio del motore ventilatore su UTA SOC per riparazione (Rapporto di Lavoro Gest Point Prot. ARIC n. 210/22 del 24/01/2022);
- In data 28/02/2022 è stata effettuata la sostituzione del motore ventilatore UTA Sala SOC a seguito delle attività di revisione previste da contratto inclusa la sostituzione dei cuscinetti, avvolgimenti elettrici e cinghie trapezoidali ed effettuato il carico automatico dell'impianto caldo in Centrale Termica con la fornitura e sostituzione dell'alimentatore e manometro (Rapporto di Lavoro Gest Point Prot. ARIC n. 681/22 del 01/03/2022);
- Nelle giornate dal 22/03/2022 al 25/03/2022 sono stati effettuati gli interventi previsti per RC GROUP Mod. EASY.A.T.200.Z3.N8S matr. M-08-04905 (Rapporto di Lavoro Gest Point del 25/03/2022 Prot. ARIC n. 1228/22 del 30/03/2022) con la fornitura e sostituzione di:
  - o N.01 BATTERIA COND-ED X EASY U8 DX N9070115610;
  - o N.01 BATTERIA COND-ED X EASY U8 SX N9070115615;
  - o N.01 AZOTO BL.;
  - o KG.50 REFRIGERANTE R407C.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta dell'affidamento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 5 di 7
--	------------------

 Agenzia Regionale di Informatica e Committenza		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione          Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle          batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e          riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di          Tortoreto Lido (CIG ZDE343F400)</i>
Emesso da:	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione          01/04/2022</i>

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura e posa in opera contabilizzati è di € 16.150,00 (sedecimilacentocinquanta/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 16.150,00 (sedecimilacentocinquanta/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 19.703,00 (diciannovemilasettecentotré/00) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 16.150,00 (sedecimilacentocinquanta/00) alla Ditta Gest Point S.r.l. e pari all'imponibile relativo alla fornitura come da contratto;
- Importo pari ad € 3.553,00 (tremilacinquecentocinquantaquattro/00) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.

Tortoreto Lido, 01/04/2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Dott.ssa Daniela Musa  
*(firmato digitalmente)*

Gest Point S.r.l.

Enio Di Gennaro  
*(firmato digitalmente)*

 <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione  Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle  batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e  riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di  Tortoreto Lido (CIG ZDE343F400)</i>
Emesso da:	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione  01/04/2022</i>

### Documentazione analizzata

- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Prot. 5317/21 del 07/12/2022);
- Documento di stipula, costituito dalla nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 sottoscritta digitalmente dalla Società e ritrasmessa all'Agenzia, Prot. n. 5384 del 15/12/2021;
- Determinazione n. 345 del 03/12/2021 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 della procedura denominata "Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido" (CIG ZDE343F400);
- Verbale d'inizio attività e coordinamento del 24/12/2021 (Prot. ARIC n. 5618 del 28/12/2021);
- Rapporto di Lavoro della Ditta Gest Point del 24/01/2022 (Prot. ARIC n. 210/22 del 24/01/2022);
- Rapporto di Lavoro della Ditta Gest Point del 28/02/2022 (Prot. ARIC n. 681/22 del 01/03/2022);
- Rapporto di Lavoro della Ditta Gest Point del 25/03/2022 (Prot. ARIC n. 1228/22 del 30/03/2022);
- Banca Dati Gas Fluorurati – Rapporto Intervento eseguito dalla Ditta Gest Point s.r.l. – Riparazione del 25/03/2022 Codice Intervento: 696838-86859 (Prot. ARIC n. 1221/22 del 29/03/2022);
- Banca Dati Gas Fluorurati – Rapporto Intervento eseguito dalla Ditta Gest Point s.r.l. – Controllo delle perdite del 25/03/2022 Codice Intervento: 696851-86872 (Prot. ARIC n. 1222/22 del 29/03/2022).

### Documentazione allegata

- Report fotografico rilasciato il 30/03/2022 e relativo alla fase di lavorazione per "Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle batterie e ricarica gas dell'impianto di climatizzazione RC Group e riparazione motore UTA sala SOC presso la sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido" (CIG ZDE343F400).