

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

L'Estensore

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. 123

DEL 14/07/2020

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del "Servizio di manutenzione degli apparati UPS Riello MP 200 P a servizio del Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo presenti nella sede ARIC di Tortoreto Lido e ripristino funzionamento UPS1" (CIG Z0E2DA6716) alla Società RPS S.p.a. Riello Power Solutions / Recepimento preventivi Prot. 2645/22 del 03.07.2020/ Impegno di spesa/Nomina Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il giorno 14 /07/2020 a Tortoreto Lido, nella sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 12.05.2016 con decorrenza dal 16.11.2015, prorogato di anni uno dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e prorogato di anni uno a decorrere dal 16/11/2019 con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)";

CONSIDERATO che presso la sede dell'ARIC di Tortoreto Lido sono presenti n. 2 UPS Riello MP 200 P a servizio del CED, acquistati nell'ambito della procedura di gara indetta con Deliberazione n. 459 del 27.09.2007 per l'esecuzione degli interventi di "Ristrutturazione, riqualificazione impianti tecnologici e nuova partizione interna della sede ARIT di Tortoreto Lido";

VISTA la Deliberazione n 17 del 27/06/2019 con la quale è stato disposto l'affidamento a favore della Società RPS S.p.a. Riello Power Solutions, con sede in Legnago (VR), al Viale Europa, 7, il servizio di manutenzione annuale "Servizio di manutenzione sugli apparati UPS presenti nella sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG ZDD28FDE17);

RILEVATA la necessità di stipulare il contratto di manutenzione annuale degli UPS Riello MP 200 P a servizio del CED;

VISTO il contratto di manutenzione (Prot. 2645/20 del 03/07/2020) richiesto per le vie brevi dall'Agenzia e trasmesso dalla Società RPS S.p.a. Riello Power Solutions, che prevede i seguenti servizi:

Servizi oggetto del canone annuale	SILVER – B
Visite di manutenzione ordinaria annuale	1
Priorità in caso di chiamata	Intervento entro le 16 ore lavorative dalla chiamata
Costi di viaggio e trasferta per la manutenzione	Inclusi
Costi di manodopera per la manutenzione	Inclusi
Prove di scarica e controllo efficienza accumulatori	Inclusi
Costi di viaggio e trasferta per tutti gli interventi tecnici correttivi necessari alla risoluzione dei problemi	Inclusi
Costi di manodopera per tutti gli interventi tecnici correttivi necessari alla risoluzione dei problemi	Inclusi
Ricambi in caso di guasto	Esclusi (sconto 20% sul prezzo di listino)
Batterie in caso di guasto	Esclusi (sconto 20% sul prezzo di listino)
Costi sicurezza (D.lgs 81/08)	Euro 30,00 (inclusi)
Canone contrattuale (Iva esclusa)	Euro 2.200,00

CONSIDERATO che il pacco batterie esistente sull'UPS Riello MP200P (matricola LU40AP834800002) è esausto è che occorre sostituire alcune componenti usurate;

RILEVATA la necessità di ripristinare le funzionalità dell'UPS Riello MP200P (matricola LU40AP834800002) con l'acquisizione di un nuovo pacco batterie oltre alle parti usurate;

VISTA la nota Aric Prot. 972/19 del 27/06/2019 con cui si segnala alla Regione Abruzzo la necessità di ripristino delle funzionalità sui sistema UPS Riello MP200P costituito da n.2 UPS in parallelo;

VISTO il preventivo della Soc. RPS S.p.a. Riello Power Solutions n. BMN0874 del 12/08/2019 con cui si proponeva la sostituzione del pacco batterie e delle parti usurate per l'UPS Riello MP200P (matricola LU40AP834800002) per un importo complessivo pari ad Euro 9.560,00 (novemilacinquecentosessanta/00) Iva esclusa;

VISTA la nota della Regione Abruzzo (Prot. ARIC n. 1282/19 del 22/08/2019) su interventi per la sostituzione di componenti UPS Riello con disponibilità a farsi carico delle spese necessarie indicate nel preventivo trasferendo all'Agenzia le risorse, previa presentazione di appropriata documentazione di spesa.

VISTA la nota Aric Prot. 1335/19 del 04/09/2019 con cui si segnala alla Regione Abruzzo la necessità di ripristino delle funzionalità dell'UPS Riello MP200P (matricola LU40AP834800002);

CONSIDERATO altresì che il preventivo aggiornato (Prot. 2645/20 del 03/07/2020) prevede, per la fornitura e sostituzione delle parti usurate e del relativo pacco batterie esausto sull'UPS Riello MP200P (matricola LU40AP834800002), una spesa complessiva di Euro 9.560,00 (novemilacinquecentosessanta/00) Iva esclusa con riportato il dettaglio dei costi per un importo totale invariato rispetto al preventivo n. BMN0874 del 12/08/2019;

DATO ATTO che a seguito del contratto di manutenzione stipulato sopra citato, la Soc. RPS S.p.a. Riello Power Solutions riconosce uno sconto del 20% da decurtare all'importo previsto per le attività di sostituzione del pacco batterie pari ad Euro 11.950,00 (undicimilanovecentocinquanta/00) Iva esclusa, pertanto la spesa per gli interventi di che trattasi ammonta ad Euro 9.560,00 (novemilacinquecentosessanta/00) Iva esclusa;

RISCONTRATA pertanto la necessità di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di manutenzione annuale degli Riello MP 200 P a servizio del CED "Servizio di manutenzione degli apparati UPS Riello MP 200 P a servizio del Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo presenti nella sede ARIC di Tortoreto Lido e ripristino funzionamento UPS1 (CIG Z0E2DA6716) alla Società RPS S.p.a. Riello Power Solutions, con sede in Legnago (VR), al Viale Europa, 7, per una spesa complessiva di Euro 11.760,00 (undicimilasettecentosessanta/00) Iva esclusa;

DATO ATTO che la somma complessiva per l'affidamento in parola pari ad Euro 14.347,20 (quattordicimilatrecentoquarantasette/20) IVA inclusa trova copertura sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

PRESO ATTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, sono svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa;

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento del servizio in oggetto nonché a recepimento dei suddetti preventivi;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di recepire** i preventivi (Prot. n. 2645/20 del 03/07/2020) relativi alla fornitura e sostituzione delle batterie UPS Riello MP200P (matricola LU40AP834800002) oltre altre parti usurate da sostituire ed al servizio di manutenzione sugli apparati UPS Riello MP200P presso la sede ARIC in Tortoreto Lido trasmessi dalla Società RPS S.p.a. Riello Power Solutions;
3. **di affidare** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di manutenzione annuale degli UPS Riello MP 200 P a servizio del Centro Tecnico Polo Federato Regionale di Tortoreto "Servizio di manutenzione degli apparati UPS Riello MP 200 P a servizio del Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo presenti nella sede ARIC di Tortoreto Lido e ripristino funzionamento UPS1 e relativo (CIG Z0E2DA6716) alla Società RPS S.p.a. Riello Power Solutions, con sede in Legnago (VR), al Viale Europa, 7, per una spesa complessiva di 14.347,20 (quattordicimilatrecentoquarantasette/20) IVA inclusa;
4. **di impegnare** la somma complessiva di Euro 14.347,20 (quattordicimilatrecentoquarantasette/20) sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art.8 comma 4 del vigente Regolamento Generale.