


L'Estensore

(Dott.ssa Stefania Trapanese)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)



Il Direttore Generale

(Avv. Sandro Di Minco)



ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 22 APR. 2016 (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

DELIBERAZIONE N.

035

DEL

22 APR. 2016

OGGETTO:

Affidamento diretto tramite Procedura MEPA per la "Fornitura batterie UPS e manutenzione del sistema del gruppo di continuità per la sede ARIT" (CIG 6674833670) alla Soc. Di Silvestro S.r.l./ Nomina Responsabile del Procedimento/Impegno di spesa

22 APR. 2016

Il giorno _____ a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

VISTO l'art. 8, comma 2 della Legge di cui sopra, che dispone "L'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico- scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale";

CONSIDERATO che il 14.04.2016 presso la sede dell'ARIT si è verificata un'interruzione della linea elettrica dal fornitore che ha provocato il subentro degli impianti di emergenza UPS e del Gruppo Elettrogeno esterno che, essendo obsoleti non sono riusciti a gestire il ripristino del flusso elettrico e per effetto si sono avuti un susseguirsi di interruzioni energetiche che hanno portato a successivi spegnimenti del CED causando malfunzionamenti e gravi disservizi dell'infrastruttura informatica;

VISTO il report tecnico rilasciato il 15.04.2016 dalla AC Service (Prot. ARIT n. 908 del 18.04.2016) a seguito di una richiesta urgente dell'ARIT, nel quale il tecnico rilevava il guasto delle batterie e la necessità di sostituirle;

TENUTO CONTO che in data 17.04.2016, a seguito di un'ulteriore interruzione, l'attivazione del gruppo elettrogeno non ha prodotto il ripristino del servizio a causa del citato guasto delle batterie;

CONSIDERATO che a seguito di quanto suesposto è stata rilevata la necessità di garantire il Centro Tecnico dell'ARIT da successivi assenze dell'energia elettrica, mediante il noleggio di un Gruppo Elettrogeno (Prot. ARIT 912 del 19.04.2016) per il tempo necessario per l'acquisto e installazione delle batterie;

VISTA la relazione rimessa dal referente tecnico ARIT (Prot. ARIT n.956 del 21.04.2016) nella quale vengono rilevate gli interventi necessari da eseguire con urgenza a tutela del CTTL e dei servizi informatici erogati per la Regione Abruzzo sia in ambito sanitario che gestionale di government rivolti ad Enti regionali ed Enti locali oltre che all'utenza pubblica e ad aziende e professionisti;

DATO ATTO che a seguito di quanto suesposto, è necessario procedere:

- All'acquisto di n. 33 batterie da 200 Ah – 12V idonee per UPS Riello MP 200P oltre ad attività di rimozione delle esistenti batterie, montaggio del nuovo pacco batterie, modifica ed adeguamento cablaggio batterie, avvio e verifica funzionamento, compresa la manutenzione UPS per la messa in esercizio;
- Alla manutenzione del gruppo di continuità da 400 KVA oltre al pacco espansione batterie a servizio del meccanismo di auto protezione della cabina di media tensione;
- All'acquisto di n. 1 UPS da 1000KVA con batteria pack;

RILEVATA la necessità di acquistare la suddetta fornitura mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), così come segue:

- n. 33 batterie VRLA da 200 Ah – 12V per una spesa di Euro 11.583,00 (undicimilacinquecentotantatre/00) Iva esclusa;
- n. 1 manutenzione gruppo di continuità da 400 Kva con sostituzione batterie per una spesa di Euro 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) Iva esclusa;
- n. 1 UPS da 1000KVA con batteria pack per una spesa di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) Iva esclusa;

per un totale offerto dalla Società Di Silvestro S.r.l., con sede in Giulianova (TE), alla Via G. Galilei, 253, di Euro 16.183,00 (sedecimilacentottantatre/00) Iva esclusa

RISCONTRATA pertanto la necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 19.743,26 (diciannovemilasettecentoquarantre/26) Iva inclusa sul capitolo 695 Cod. mecc. 01.08.2.202 del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone presupposto e motivazione per l'adozione;
2. **di procedere** all'affidamento diretto alla Società Di Silvestro S.r.l., con sede in Giulianova (TE), alla Via G. Galilei, 253, mediante ordine diretto MEPA della "Fornitura batterie UPS e manutenzione del sistema del gruppo di continuità per la sede ARIT" (CIG 6674833670), per una spesa di Euro 16.183,00 (sedecimilacentottantatre/00) Iva esclusa;
3. **di impegnare** la somma complessiva di Euro 19.743,26 (diciannovemilasettecentoquarantre/26) Iva inclusa sul capitolo 695 Cod. mecc. 01.08.2.202 del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
4. **di nominare** quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 272 e ss. del D.P.R. 207/2010, la Dott.ssa Lucia Del Grosso;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art.8 comma 4 del vigente Regolamento Generale.