

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

L'Estensore

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione.

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. 83

DEL 02/04/2021

OGGETTO:

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 degli "Sostituzione porte ingresso CTTL e realizzazione pareti in cartongesso certificate REI120 per il CTTL" (CIG ZAA313A8FB) a Bosica srl - Impegno di spesa

Il giorno 02/04/2021 a Tortoreto Lido, nella sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e successivamente con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del Commissario straordinario n. 25 del 13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Decreto Semplificazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni);

VISTA la nota del 4 marzo 2021 con la quale la Regione Abruzzo comunica che nel prossimo mese di maggio è prevista la visita ispettiva presso il Centro Tecnico di Tortoreto Lido da parte dei tecnici dell'Ente certificazioni RIINA per l'acquisizione delle certificazioni ISO per il Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo di cui il CTTL ne costituisce uno dei due Nodi;

CONSIDERATO che nel corso del sopralluogo del 05/02/2021 era stata evidenziata la necessità di garantire, tramite certificazione, la resistenza a fuoco degli accessi nonché il funzionamento dei sistemi di sicurezza di apertura di emergenza del CTTL;

CONSTATATO nello specifico che la porta a doppio battente in alluminio con vetri dell'ingresso principale della sala CED del CTTL e la porta in alluminio con vetri posta nel corridoio d'ingresso tra la

seconda entrata al CED, la sala UPS ed il locale quadri elettrici del CED e che su entrambi risultano anche guaste le elettroserrature gestite dal controllo accessi oltre che guasta la maniglia della porta principale;

CONSTATATA l'evidenza di infissi attualmente montati in epoche non recenti e la cui attuale prestazione secondo gli standard richiesti dalle normative attuali richiedono costi di adeguamento non prevedibili in considerazione anche della configurazione attuale prevede ante finestrate con vetri nemmeno rispondente alla norma specifica attuale del materiale in considerazione. Stante dunque la necessità di ottenere la certificazione del CED entro i termini stabiliti e stante la necessità di dover garantire gli standard di sicurezza ed efficienza degli ambienti del CED si deve procedere necessariamente alla sostituzione delle porte vetrate con parete REI120 con la realizzazione dei collegamenti;

RITENUTO di doversi dotare di porte tagliafuoco e muri perimetrali della sala CED e della sala UPS del CTTL che rispettino i requisiti della vigente normativa in materia antincendio;

RISCONTRATA la necessità di effettuare la sostituzione delle suddette porte e di rendere idonee alla vigente normativa in materia antincendio le pareti perimetrali del CTTL anche per garantire maggiore sicurezza per l'incolumità di beni e persone in ambienti come il CTTL, in cui la diffusione di eventuali incendi potrebbe creare grossi danni;

CONSIDERATO che il mancato esito positivo del sopralluogo comporta l'impossibilità dell'accreditamento del CED di Tortoreto lido e di conseguenza il mancato accreditamento del CED federato della Regione Abruzzo con notevoli ripercussioni nell'erogazione dei servizi informatici alle imprese e cittadini dovuta alla mancanza di determinate certificazioni e standard richiesta dalle attuali norme tecniche.

RITENUTO di affidare urgentemente gli interventi di adeguamento visti i tempi previsti, come da comunicazioni parti integranti della presente determinazione, per il sopralluogo di accreditamento previsto presumibilmente entro il mese di maggio 2021.

CONSIDERATO che Bosica srl è un'azienda specializzata a livello nazionale nelle forniture di servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di antincendio e che mostra di conoscere le strutture dell'Agenzia per esperienze ed interventi effettuati in anni precedenti garantendo dunque l'efficacia degli interventi stessi nelle tempistiche richieste permettendo di superare le prescrizioni da parte dell'autorità di accreditamento del CED;

TENUTO CONTO dell'esperienza e della particolare attenzione con cui il Gruppo Bosica opera e segue le regioni di Abruzzo, Marche, Molise, Umbria ed Emilia Romagna;

RITENUTO opportuno installare:

- n.1 una "Porta rei 120 modello *proget* foro muro 1400 (700+700) x 2250 sp sx RAL1013" doppia anta comprensiva di accessori costituiti da MAC 1 controllo accessi multifunzione, maniglione antipanico SLASH BM Ninz anta principale, maniglione antipanico SLASH A Ninz anta secondaria e comprensiva di smontaggio e smaltimento della porta da dismettere;
- n.1 una "Porta rei 120 modello *proget* foro muro 1230 x 2320 sp sx RAL1013" anta singola comprensiva di accessori costituiti da MAC 1 controllo accessi multifunzione, maniglione antipanico SLASH BM Ninz anta principale e comprensiva di smontaggio e smaltimento della porta da dismettere;

RITENUTO opportuno realizzare per il CED una controparete REI120 per sostituzione vetrate e formata da struttura da 75mm e 2 lastre Fireboard da 25 mm per 25 mq e con relativo smaltimento delle vetrate e relative strutture di supporto da dismettere, oltre a conseguente attività di modifica adeguamento soffitto e pavimento in funzione della parete da realizzare e verniciatura della nuova parete;

RITENUTO opportuno eseguire la riqualificazione della parete della sala UPS in cartongesso con 2 lastre fireboard da 25 mm per renderla REI120 per 30 mq oltre a conseguente attività di modifica adeguamento soffitto e pavimento in funzione della parete da realizzare e verniciatura della nuova parete;

RITENUTO necessario riposizionare diversi sensori e dispositivi di segnalazione del sistema antincendio e del controllo accessi in seguito all'installazione delle nuove porte REI120 ed alla realizzazione delle nuove pareti in cartongesso REI120;

VISTO il preventivo n.686/OF del 26/02/2021 (prot. n. 1681 del 26/02/2021) di Euro 19.320,53 (diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa, trasmesso da Bosica srl, per la fornitura e l'installazione delle porte REI 120 (Resistenza, Ermeticità e Isolamento termico) compete di accessori in luogo delle esistenti non a norma in due accessi al Centro tecnico di Tortoreto Lido (TE) e la realizzazione di n.2 pareti in cartongesso REI 120, una per la sala CED da 25 mq e l'altra per la sala UPS da 30mq, con smontaggio e smaltimento delle porte e delle vetrate da dismettere oltre a verniciatura delle nuove pareti ed adeguamento cablaggi e riposizionamento dei sensori e dispositivi di segnalazione del sistema antincendio e del controllo accessi in seguito all'installazione delle nuove porte REI120 ed alla realizzazione delle nuove pareti in cartongesso REI120;

PRESO ATTO che il suddetto preventivo nello specifico prevede:

- ✓ N.1 - Porta rei 120 modello "proget" foro muro 1400 (700+700) x 2250 RAL1013 spingere sinistra luce passaggio 1320 x 2210 VANO DA REALIZZARE 1385 x 2250;
- ✓ N.1 - Porta rei 120 modello "proget" foro muro 1230 x 2320 RAL1013 spingere sinistra luce passaggio 1150 x 2280, PORTA CERTIFICATA PER APPLICAZIONE CON ZANCHE SU MURATURA;
- ✓ n.1 Applicazione cartongesso rei 120 telaio abbracciante spessore muro da 125 mm;
- ✓ N.2 - MAC 1 controllo accessi multifunzione;
- ✓ N.2 - T - Maniglione antipanico SLASH BM Ninz anta principale completo di barra in alluminio anodizzato , serratura antipanico , mezza maniglia , mezzo cilindro , placca copriferri e pittogramma adesivo (freccia verde);
- ✓ N. 1 - U - Maniglione antipanico SLASH A Ninz anta secondaria completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore;
- ✓ N.3 - Montaggio maniglione antipanico presso sede installazione;
- ✓ N.1 - attività a corpo per lo spostamento e la realizzazione dei collegamenti elettrici da parte di tecnici installatori specializzati, comprensivi di cavo fire 2x1,50 TW Schermato gr 4;
- ✓ N.1 – attività a corpo per la sostituzione di porta vetrata con parete REI120 in cartongesso a 4 lastre con ignilastra a sostituzione di porta vetrata - in opera per 11 mq;
- ✓ N.1 – attività a corpo per la realizzazione di n°1 controparete REI120 con sostituzione vetrate formata da struttura da 75mm e 2 lastre Fireboard da 25 mm - in opera per 25 mq;
- ✓ N.1 – attività a corpo per la riqualificazione parete in cartongesso con 2 lastre fireboard da 25 mm per renderla REI120 - in opera per 30 mq;
- ✓ N.1 - attività a corpo per lo smontaggio porta a 2 ante con vetri fissi;
- ✓ N.1 - attività a corpo per lo smontaggio di soffitto in fibra minerale e di pavimento sopraelevato comprensivo di taglio dei pannelli 60x60 per riduzione misura successiva alla riqualificazione della parete compreso rimontaggio dei pannelli e dei battiscopa;
- ✓ N.1 - attività a corpo per la verniciatura;
- ✓ N.1 - attività a corpo per lo smontaggio di porta esistente e rimontaggio di nuova porta su muratura REI 1230x2320;
- ✓ N.1 - attività a corpo per la montaggio porta rei 120 1400(700+700)x2250 su parete in cartongesso;
- ✓ N.1 - raccolta e trasporto porte in alluminio e vetro;

RILEVATA la necessità di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la "Sostituzione porte ingresso CTTL e realizzazione pareti in cartongesso certificate REI120 per il CTTL" (CIG ZAA313A8FB) alla Società Bosica srl, con sede a Martinsicuro (TE) via dei Castani Zona Industriale, per una spesa complessiva di Euro 19.320,53 (diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa;

RISCONTRATA la necessità di impegnare la somma complessiva Euro 19.320,53 (diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

CONSIDERATO necessario nominare la Dott.ssa Daniela Musa, Dirigente Tecnico dell'Agenzia, quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, rispettivamente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo;

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento del suddetto preventivo ed al conseguente affidamento della fornitura e posa in opera in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l'altro disposizioni in materia di obblighi riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

D E T E R M I N A

- 2 **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
- 3 **di recepire** il preventivo n. 686/OF del 26/02/2021 (1681 del 26/02/2021);
- 4 **di affidare** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la "Sostituzione porte ingresso CTTL e realizzazione pareti in cartongesso certificate REI120 per il CTTL" alla società Bosica srl, con sede in Martinsicuro (TE) via dei Castani Zona Industriale, per una spesa complessiva di 19.320,53 (diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa;
- 5 **di nominare** la Dott.ssa Daniela Musa Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dei richiamati art. 31 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016;
- 6 **di impegnare** la somma complessiva Euro 19.320,53 (diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- 7 **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art.8 comma 4 del vigente Regolamento Generale.
- 8 **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.